

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в г. Сызрани,
446001, Самарская область,
г. Сызрань, ул. Советская, 100
(место составления акта)

“ 14 ” мая 20 19 г.
(дата составления акта)
16.00.ч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 17-05/155

По адресу/адресам: 446727, Самарская область, м.р. Шигонский, с. Малячкино, ул. Школьная, 1; 446727, Самарская область, м.р. Шигонский, с. Малячкино, ул. Бумажная Фабрика, 12

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки от 03.04.2019г. № 17-05/150 врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области С.А. шерстневой.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Малячкино муниципального района Шигонский Самарской области (ГБОУ СОШ с. Малячкино)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___
“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня (рабочих дней/часов) 18.04.2019г. – визуальный осмотр объектов, 06.05.19г., 14.05.19г.- анализ представленной документации, оформление материалов проверки.

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Самарской области в г. Сызрани

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГБОУ СОШ с. Малячкино м.р. Шигонский Болбас Наталья Васильевна 03.04.2019г. в 14.00.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист - эксперт Фомина Марина Евгеньевна, ведущий специалист - эксперт Делева Эльвира Наримановна с привлечением специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области Патикин А.В. – главный врач филиала гигиены и эпидемиологии в г. Сызрани ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Сызрани; Гаврилова С.Н. – зав. Отделом гигиены и эпидемиологии в Шигонском районе, врач по общей гигиене; Накрайникову С.В. – заведующий санитарно-гигиеническим отделом, врач по общей гигиене; Коржеву С.А. – врача по общей гигиене; Бородачеву Ю.А. – врача по общей гигиене; Горбунова Н.А. – врача по общей гигиене; Лазунину Л.С. – помощника врача по общей гигиене; Филиппову Т.А. – помощника врача по общей гигиене; Мерзликину Н.В. – помощника врача по общей гигиене; Горбунову Т.С. – помощника врача по общей гигиене; Каурову Т.Г. – медицинского регистратора; Гаврилову Н.В. – медицинского статиста; Аверьянову В.Б. – заведующий микробиологической лабораторией, врач-бактериолог; Умнову Е.В. – врача-бактериолога; Казанцеву Н.Н. – врача-бактериолога; Панкратову Г.С. – фельдшера-лаборанта; Скобееву Е.В. – фельдшера-лаборанта; Брыкалову Л.А. – фельдшера – лаборанта; Золину Т.В. – фельдшера-лаборанта; Чумакову О.Б. – фельдшера-лаборанта; Журавлеву Е.А. – помощника врача по общей гигиене; Белованову Н.В. – помощника врача по общей гигиене; Власову Н.И. – помощника врача по общей гигиене; Баранову Н.И. – помощника врача по общей гигиене; Червонную Н.И. – врача-бактериолога; Злобину Л.Н. – фельдшера-лаборанта; Арханову О.В. – химика-эксперта; Климову Ю.А. – химика-эксперта; Шерстнева А.Ф. – заведующего лабораторией – врача по сан.-гиг. лабораторным исследованиям; Захарову И.Ю. – врача-лаборанта; Флорову Т.К. – врача-лаборанта; Валетову Е. Н. – врача-лаборанта; Мурдашеву С.Р. – врача-лаборанта; Минникову М.И. – врача-лаборанта; Нерусина И.К. – врача по сан.-гиг. лабораторным исследованиям; Тимофееву Л.А. – фельдшера-лаборанта; Якуничкину Е.В. – фельдшера-лаборанта; Кабанову В.М. – фельдшера-лаборанта; Русакевич М.А. – фельдшера – лаборанта; Лебедеву Т.И. – фельдшера-лаборанта; Мазанову М.П. – фельдшера-лаборанта; Егорову М.А. – фельдшера-лаборанта; Емшанову Н.В. – химика-эксперта медицинской организации; Чепухову Н.И. – лаборанта; Третьякову И.А. – лаборанта; Захарову Т.А. – инженера; Цыбульскую И.А. – биолога; Зианбитову М.Г. – биолога; Шагитову Г.Ф. – биолога; Рязанову А.А. – медицинского регистратора; Чалая Н.Л. – зав. Лабораторией, врач-бактериолог; Миллокову Е.О. – врача-бактериолога; Попову Е.В. – врача-бактериолога; Сысоеву Н.М. – врача-бактериолога; Поселенкову И.А. – биолога; Агееву Н.А. – фельдшера-лаборанта; Шустер Е.П. – фельдшера-лаборанта; Гизятулину З.Н. – фельдшера-лаборанта; Орехову Е. Г. –фельдшера-лаборанта; Кузьмину Е.Н. – фельдшера-лаборанта; Коркина Е.В. – фельдшера-лаборанта; Тришкину Н.И. – фельдшера-лаборанта; Шустову Е.Г. – фельдшера-лаборанта; Эннс Л.И. – фельдшера- лаборанта; Тимофееву Г.П. – фельдшера-лаборанта; Устиненко З.А. – фельдшера-лаборанта; Донская Л.К. – фельдшера-лаборанта; Максимову И.В. – заведующий лабораторией эксперта-физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений; Иванова Л.В. – эксперта-физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений; Павлова С.Г. – фельдшер-лаборант; Керова С.С. – фельдшер – лаборант; Назарову Е.Г. – зав. Санитарно-гигиенической лабораторией; Перепелкину Л.И. – врача-лаборанта; Алексееву Л.Н. – фельдшера-лаборанта; Перезнатнову Н.П. – химика-эксперта; Самарокову Г.С. – врача-лаборанта; Пьянзину Л.С. – фельдшера-лаборанта; Зарудину О.В. – врача-лаборанта; Рахимову О.А. – химика-эксперта; Золотенкову О.В. – химика-эксперта; Гордикову Н.И. – фельдшера-лаборанта; Галяпину М.А. – врача-лаборанта; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации от 20.09.2013 № РОСС RU.0001.512226, от 20.09.2013 № РОСС RU.0001.510137 выдано Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация»).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: **директор ГБОУ СОШ с. Малячкино м.р. Шигонский Болбас Наталья Васильевна**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Малячкино муниципального района Шигонский Самарской области. Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ с. Малячкино.

Место нахождения Учреждения:

юридический адрес: 446727, Самарская область, м.р. Шигонский, с. Малячкино, ул. Школьная, 1.

фактический адрес:

- 446727, Самарская область, м.р. Шигонский, с. Малячкино, ул. Школьная, 1;

- 446727, Самарская область, м.р. Шигонский, с. Малячкино, ул. Бумажная Фабрика, 12.

Представлены документы:

- договор на безвозмездное временное пользование муниципальным имуществом;
- договора на вывоз мусора, мероприятия по дезинфекции (дератизации, дезинсекции);
- примерное цикличное меню для организации питания школьников и воспитанников ДО;
- расписание занятий (основная и внеурочная деятельность), расписание звонков, режим дня;
- список сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников;
- должностные инструкции.

Здание школы, расположенное по адресу: с. Малячкино, ул. Школьная, 1, 1-этажное, отдельно стоящее, построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1961 году. Здание размещено в зоне жилой застройки (частный сектор). Здание школы оборудовано системами централизованного водоснабжения (холодное). Канализация выгребного типа. Отопление от индивидуального газового модуля. Горячее водоснабжение организовано от водонагревателей. Капитальный ремонт здания за период функционирования не проводился. Ежегодно проводится выборочный текущий ремонт. Учреждение (школа) расположено на самостоятельном земельном участке площадью 2290 кв.м.

В соответствии п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» территория общеобразовательной организации ограждена по периметру и озеленена.

Ограждение территории полное.

Зонирование участка соблюдено: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона (за территорией участка), хозяйственная зона.

Хозяйственная зона имеет собственный въезд с улицы. Мусорный контейнер установлен на территории школы на площадке для сбора мусора (с твердым покрытием), расположенной на расстоянии не менее 20 м от здания, мусор вывозится согласно заключенному договору.

В нарушение требований п.3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» въезд на территорию на хозяйственный двор не имеет асфальтового покрытия. (Имеется действующее предписание № 17-05/463 от 17.09.18г).

В соответствии п.3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 территория учреждения имеет наружное искусственное освещение участка по периметру здания (светильники), фонари со стороны улицы.

На территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной организацией, не выявлено. Имеются хозяйственные постройки (сарай, гараж, овощехранилище).

Школьным автобусом осуществляется подвоз детей, проживающих в с. Байдеряково и с. Кушниково, на улице Бумажная Фабрика. Время в пути в одну сторону не превышает 30 минут, что соответствует санитарным требованиям.

Здание школы эксплуатируется в соответствии с проектом. Цокольные этажи и подвальные помещения под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, спортивные не используются. Набор помещений в школе обеспечивает условия для изучения обязательных дисциплин.

Входы в здание оборудованы тамбурами. Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен.

Выделено место (в вестибюле при входе) под гардероб (п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). Гардероб оснащен вешалками для верхней одежды. В нарушение требований п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» гардероб не оснащен ячейками для обуви (обувь размещена на полу в вестибюле при входе). (Имеется действующее предписание № 17-05/463 от 17.09.18г).

В здании размещены кабинеты начальных классов, учебные кабинеты, спортивный зал, пищеблок со столовой, административные помещения, туалеты и др. Актового зала в учреждении нет (не предусмотрено проектом).

В соответствии п.4.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинетах химии и физики оборудованы лаборантские.

Спортивный зал площадью 138,0 кв.м. Аптечка первой помощи укомплектована. При спортивном зале имеются место для спортивного инвентаря, тренерская (бывшая оружейная).

В нарушение требований п.4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при спортивном зале не предусмотрены раздевалки для мальчиков и девочек (школьники переодеваются в непригодных для этого местах: девочки - в тренерской комнате, мальчики - в спортивном зале, в месте, выделенном под инвентарь). (Имеется действующее предписание № 17-05/463 от 17.09.18г).

В учебных кабинетах и помещениях полы покрыты линолеумом или окрашены (деревянные), стены и потолки окрашены.

В нарушение требований п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» гигиеническое покрытие полов в учебных кабинетах (линолеум) имеет дефекты, полы (у окна) имеют механическое повреждение (при наступании на них продавливаются под линолеумом). (Имеется действующее предписание № 17-05/463 от 17.09.18г).

Питьевой режим организован с использованием питьевого фонтанчика, оборудованного ограничительным кольцом. Питьевой фонтанчик размещен в рекреации.

В здании имеются туалеты для мальчиков и девочек (в каждом санузле имеется по 2 раковины для мытья рук с подводом холодной воды, 3 унитаза с перегородками без дверей). В санитарных узлах имеются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, мыло. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

В нарушение требований п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» унитазы оборудованы кабинами без дверей; не оборудована кабина личной гигиены для девочек в туалетной комнате. (Имеется действующее предписание № 17-05/316 от 04.07.18г).

Входы в санузлы не располагаются напротив входа в учебные помещения.

В нарушение требований п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах начальных классов, физики, химии и лаборантских не установлены умывальные раковины. (Имеется действующее предписание № 17-05/463 от 17.09.18г).

В соответствии п.4.26. СанПиН 2.4.2.2821-10 выделено отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря.

Количество обучающихся в школе – 168 человек. В учреждении организовано 11 класс - комплектов: 4 начальных класса, 5 классов среднего звена, 2 старших класса. Распределение учащихся по классам:

- 1 класс – 17 учащихся;
- 2 класс – 14 учащихся, из них 1 на индивидуальном обучении;
- 3 класс – 13 учащихся, из них 1 на индивидуальном обучении;
- 4 класс – 14 учащихся, из них 1 на индивидуальном обучении;
- 5 класс – 19 учащихся, из них 2 на индивидуальном обучении;
- 6 класс – 14 учащихся;
- 7 класс – 16 учащихся, из них 1 на индивидуальном обучении;
- 8 класс – 13 учащихся, из них 1 на индивидуальном обучении;
- 9 класс – 20 учащихся, из них 1 на индивидуальном обучении;
- 10 класс – 11 учащихся, из них 1 на индивидуальном обучении;
- 11 класс – 17 учащихся, из них 1 на индивидуальном обучении.

Учебные помещения оснащены ученической мебелью 3, 4 и 5 ростовых групп. Расстановка мебели в учебных кабинетах, в основном, трехрядная.

В нарушение требований п.п. 4.8., 5.1., 5.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» каждый обучающийся не обеспечен рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом, в кабинетах установлена учебная мебель одной ростовой группы. (Имеется действующее предписание № 17-05/463 от 17.09.18г).

В нарушение требований п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты для обучающихся I ступени образования не оснащены школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. (Имеется действующее предписание № 17-05/463 от 17.09.18г).

Учебная мебель (столы) имеет маркировку.

В нарушение требований п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» учебные кабинеты оснащены старыми классными досками. (Имеется действующее предписание № 17-05/463 от 17.09.18г).

В нарушение требований п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах физики и химии демонстрационные столы не установлены на подиуме. (Имеется действующее предписание № 17-05/463 от 17.09.18г).

В кабинете химии вытяжной шкаф функционирует.

Ученические и демонстрационный столы имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие. Ученические столы не имеют защитные бортики по наружному краю стола (для проведения опытов используются коробки с бортами).

В кабинете информатики оснащено 3 рабочих места пользователя ПЭВМ с ВДТ (видеодисплейный терминал) и 8 ноутбуков. Площадь на 1 рабочее место пользователя ПЭВМ с ВДТ в кабинете соответствует п.3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы».

В нарушение требований п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах и в рекреациях отсутствуют ограждения отопительных приборов. (Имеется действующее предписание № 17-05/463 от 17.09.18г).

Учебные кабинеты оснащены бытовым термометром для контроля за температурой воздуха. Проветривание учебных помещений осуществляется во время перемен (в отсутствии детей). Проветривание помещений осуществляется регулярно.

Все учебные помещения имеют естественное и искусственное (часть кабинетов лампы накаливания, часть – люминесцентные). В нарушение требований п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не произведена своевременная замена перегоревших ламп в кабинете математике и кабинете информатики.

Светопроемы учебных помещений оснащены тканевыми шторами.

В нарушение требований п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах 2 класса, спорт зале нарушена целостность остекления окон, замена разбитых стекол не произведена немедленно.

Классные доски оборудованы местным освещением – софитами.

Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения.

Уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации в кабинете начальных классов № 1 ниже допустимых значений, что **не соответствует** гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Режим обучения. Начало занятий в 8.30 часов. Продолжительность уроков - 40 минут.

Образовательный процесс организован в 1 смену.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением требований п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10: учебные занятия проводятся по 5-дневке, в первую смену; используется «ступенчатый» режим обучения и др.

Для удовлетворения биологической потребности детей в движении, помимо уроков по физкультуре, в первом классе в середине учебного дня введен час двигательной активности (динамическая пауза).

Группа продленного дня в учреждении не организована.

Для обучающихся внеурочная деятельность начинается после 14.00.

В классных журналах листы здоровья оформлены.

Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета). Моющие средства имеются в наличии.

Спортивный инвентарь подвергается ежедневной обработке моющими средствами. Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, металлические части - сухой ветошью в конце каждой учебной смены. После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором. Емкости для рабочих растворов имеются.

Мероприятия по дезинсекции и дератизации осуществляются силами специализированной организации в

соответствии с нормативно-методическими документами.

В школе работают 27 сотрудников. Представлены медицинские книжки сотрудников (в количестве 27 штук), медицинское обследование проведено согласно установленному порядку.

Питание учащихся организовано собственными силами (по договору) на базе столовой школы. Обеденный зал оснащен столами, стульями на 45 посадочных мест. При обеденном зале столовой достаточное количество умывальников из расчета 1 кран на 20 посадочных мест (в наличии 3 раковины).

Количество детей, охваченных горячим питанием на момент проверки. – 96%.

Пищеблок, расположен в одном помещении, работает на сырье. В нарушение требований п.2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» по набору помещений пищеблок предусматривает работу на полуфабрикатах, фактически работают на сырье. (Имеется действующее предписание № 17-05/463 от 17.09.18г).

Технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии. Складские помещения не предусмотрены.

В нарушение требований п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и п.4.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» на пищеблоке технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения. (Имеется действующее предписание № 17-05/463 от 17.09.18г).

В нарушение требований п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» не представлены документы о проведении ежегодного (перед началом учебного года) технического контроля о соответствии оборудования пищеблока паспортным характеристикам, отсутствует акт проверки работы системы вентиляции на пищеблоке.

В нарушение требований п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» не соблюдается режим мытья столовой посуды (отсутствует термометр с градацией не менее 60° для измерения температуры воды в моечных ваннах).

В нарушение требований п.4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в работе используются разделочные доски с трещинами и механическими повреждениями.

В нарушение требований п.6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» примерное меню не согласовано с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В нарушение требований п.6.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» примерное меню не дифференцировано по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет).

В нарушение требований п.6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» для обучающихся не организовано двухразовое горячее питание.

В нарушение требований п.6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в примерном меню не приводится ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептов.

На момент проверки фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

На пищеблоке работает 1 сотрудник, правила личной гигиены соблюдаются, спец. одеждой обеспечены в достаточном количестве.

Для пищеблока выделено достаточное количество уборочного инвентаря.

В нарушение требований п.8.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» отсутствуют моечные раковины для обработки сырой продукции. (Имеется действующее предписание № 17-05/463 от 17.09.18г).

Суточные пробы хранят в течение 48 часов.

Ответственным лицом осуществляется контроль за организацией питания, в том числе за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи (п.14.4. СанПиН 2.4.5.2409-08). Журналы контроля за организацией питания ведутся (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал «Здоровье», журнал витаминизации третьих блюд, журнал учета температурного режима холодильного оборудования).

Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется медицинским персоналом ГБУЗ СО «Шигонская центральная районная больница» на основании договора «На сотрудничество по медицинскому обслуживанию и прохождению медицинского обследования обучающихся, воспитанников ГБОУ».

В соответствии с требованиями п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» представлены документы, подтверждающие регистрацию и учёт инфекционных и паразитарных заболеваний. В соответствии с требованиями п. 6.13 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» представлены документы, подтверждающие, что медицинское наблюдение за контактными детьми проводилось.

В соответствии с требованиями п.12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» представлены документы обследования учащихся начальных классов на кишечные протозоозы и гельминтозы.

Профилактические прививки проводятся на ФАП ГБУЗ СО «Шигонская центральная районная больница».

Перед иммунизацией проводится осмотр врача, данные осмотра и выполненной прививки вносятся в медицинские карты ребенка для образовательных учреждений (ф-026/У, 063/у).

В соответствии с требованиями п.5.1 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» учащимся проводится ежегодная туберкулинодиагностика.

Структурное подразделение «детский сад», расположенное по адресу: м.р. Шигонский, с. Малячкино, ул. Бумажная фабрика, 12.

Учреждение расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании, на собственном земельном участке площадью 0,466 га.

Режим работы учреждения: с 7.30. до 17.00. с понедельника по пятницу.

Наполняемость учреждения детьми определенная проектом - 150 детей (6 групп); списочный состав – 65 детей, укомплектовано 3 разновозрастных группы:

- группа раннего возраста – 17 детей в возрасте 1,5-3 года;
- разновозрастная группа № 1 – 22 ребенка в возрасте 3-5 лет;
- разновозрастная группа № 2 – 26 ребенка в возрасте 5-7 лет.

Территория по периметру ограждена забором, целостность ограждения не нарушена. На территории выделены функциональные зоны: игровая зона, хозяйственная зона, физкультурно-спортивная зона.

Наружное освещение участка имеется (светильники, установленные над входами в здание). Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора, установлен металлический ящик с крышкой.

Знак о запрете курения при входе в учреждение размещен.

Зона игровой территории включает в себя 3 групповых площадки. Покрытие групповой площадки: травяное, утрамбованный грунт. В нарушение требований п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на территории групповой площадки старше-подготовительной группы отсутствует теневой навес. (Имеется действующее предписание № 17-05/463 от 17.09.18г).

Имеющиеся на площадках песочницы в отсутствии детей закрываются. Смена песка осуществляется ежегодно, весной. В весенний период 2019 года смена песка не осуществлялась. Песочницы не функционируют.

Уборка территории проводится ежедневно. На хозяйственном дворе выделено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.

Здание подключено к централизованной системе холодного водоснабжения. Отопление учреждения осуществляется от индивидуального газового модуля. Горячее водоснабжение – от водонагревателей. Канализация – централизованная. Все помещения организации расположены в наземной части здания. Входы в здание оборудованы тамбурами.

Групповая ячейка имеет следующий набор помещений: раздевальная, групповая, спальная, туалетная, буфетная (моечная).

В нарушение требований п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в групповой (игровой) разновозрастной группы № 2 на 1 ребенка приходится 1,8 м² (площадь групповой (игровой) 49 м², детей по списку - 26) при норме не менее 2,0 м² на 1 ребенка.

В нарушении требований п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в раздевальной разновозрастной группы № 2 количество индивидуальных шкафчиков для верхней одежды и обуви не соответствует списочному составу детей (25 шкафчика для 26 детей по списку).

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. К умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды через смеситель. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. В туалетных помещениях установлены шкафы для уборочного инвентаря, ячейки для полотенец, шкаф для горшков (ясельные группы). Хранение уборочного инвентаря на момент проверки обеспечено в шкафах. Средства личной гигиены (индивидуальные полотенца, мыло, туалетная бумага) имеются. Унитазы для детей оборудованы сидениями.

Для персонала в учреждении предусмотрен отдельный санитарный узел.

Для организации сна детей используются стационарные кровати.

Постельное белье имеет маркировку ножного края и индивидуальную маркировку для каждого ребенка.

Внутренняя отделка части помещений групповых соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В нарушении требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» нарушена целостность гигиенического покрытия стен и потолка на лестничном переходе (следы протечек). При организации экологических пространств учтены рекомендации санитарных правил. Ядовитые и колючие растения не используются. Имеющиеся растения освещения не уменьшают, содержатся в удовлетворительном состоянии.

Все основные помещения пребывания детей имеют естественное и искусственное освещение. Замена перегоревших ламп проводится регулярно, защитные плафоны установлены. Искусственное освещение исправно, плафоны регулярно очищаются.

Температура в помещениях пребывания детей контролируется при помощи бытовых термометров. Проветривание помещений организовано ежедневно и неоднократно через фрамуги и оконные проемы. Влажные и генеральные уборки проводятся с применением моющих и дезинфицирующих средств, емкости и ветошь в достаточном количестве, маркированы. Имеется пылесос для проведения уборки ковровых покрытий.

Санитарно-техническое оборудование в удовлетворительном состоянии, дезинфекция проводится. Дезинфицирующие средства, ерши, ветошь имеются. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован (для туалетных помещений красным цветом). Дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в недоступном для детей месте. Мытье игрушек проводится ежедневно, емкости выделены, маркированы.

Прием детей, впервые поступающих в учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями с отметкой в журнале. Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, смена воды осуществляется через 3 часа.

Смена постельного белья проводится по графику, не реже 1 раза в неделю. Ножной край постельного белья промаркирован. Грязное белье собирается в матерчатые мешки. Имеется 2 комплекта наматрасников, 3 комплекта постельного белья на каждого ребенка. Стирка постельного белья, спецодежды и другого мягкого инвентаря осуществляется в собственной прачечной.

В учреждении имеется зал для спортивных и музыкальных занятий.

Групповые укомплектованы детской мебелью (столами, стульями) с учетом роста детей, мебель промаркирована. Физкультурное и игровое оборудование и инвентарь для детей имеется. Мягконабивные игрушки используются только как дидактический материал.

Помещение пищеблока расположено на первом этаже. Входы отдельные из коридора учреждения. Пищеблок оборудован механическим, технологическим и холодильным оборудованием. В помещении пищеблока условно выделены рабочие зоны (сырая продукция, готовая продукция, раздаточная, моечная). Горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, раздаточная, моечная кухонной посуды объединены в одном производственном помещении, что при работе технологического оборудования не исключает возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что является нарушением требований п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В помещении разделочными столами условно проведено функциональное разделение с выделением зон: «горячий цех», «готовая продукция», «переработка мясорыбной продукции», «переработка овощной продукции», «моечная», «раздаточная».

В нарушение требований п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на момент осмотра приточно-вытяжная вентиляция находится в неисправном состоянии. Имеется действующее предписание № 17-05/463 от 17.09.18г).

Для мытья кухонной посуды установлена 2х секционная ванна.

Питание детей организовано на основании примерного 10 – дневного меню, утвержденного директором ГБОУ СОШ с. Малячкино. Ассортимент готовящихся блюд разнообразен, запрещенные в детском питании продукты не используются. Примерное 10-ти дневное меню дифференцировано по возрасту детей.

На момент проверки фактическое меню соответствует примерному. Ежедневное меню вывешивается в каждой группе для информации родителей об ассортименте питания ребенка.

В нарушение требований п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в примерном 10-ти дневном меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей необходимых продуктов: в 8 день - отсутствует мясо (рыба); в 2,4 день – отсутствует кисломолочный напиток.

В нарушение требований п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» во 2,6 день на завтрак не включен бутерброд; в 4 день на обед не включена закуска (салат или порционно овощи и т.д.).

В нарушение требований п. 14.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 10 дневном меню в период после 1 марта допускаются блюда, содержащие овощи (капуста, репчатый лук, корнеплоды и т.д.) урожая прошлого года без термической обработки: в 1,7,9 день – салат и свежей капусты.

В представленном образце готовой продукции «щи из свежей капусты с картофелем» фактическая калорийность составляет 90,7 ккал. (меньше на 42,2%), массовая доля жира – 3,78 гр. (меньше на 64,3%), что не соответствует требованиям главы № 1 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» № 4237-86., главы XV пп. 15.1., 15.3, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В соответствии с требованиями п.13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в каждой групповой ячейке для обеззараживания посуды имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе.

Обеспечено наличие 3 комплектов санитарной одежды для всех работников учреждения.

В нарушении требований п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» хранение продуктов осуществляется без сопровождающих документов, удостоверяющих их качество и безопасность: мясо без маркировочного ярлыка.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Объем образовательной нагрузки, продолжительность занятий, прогулок, периодов сна и бодрствования соответствует рекомендуемым требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.

Физкультурные занятия с детьми проводятся с учетом физического развития и состояния здоровья детей. Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется медицинским персоналом ГБУЗ СО «Шигонская центральная районная больница» на основании договора «На сотрудничество по медицинскому обслуживанию и прохождению медицинского обследования обучающихся, воспитанников ГБОУ».

Ежедневный утренний прием детей в дошкольную образовательную организацию проводится воспитателями структурного подразделения в соответствии с требованиями п. 11.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»

Дети принимаются в ДОУ после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней со справкой от врача-педиатра с указанием сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными в соответствии с требованиями п. 11.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

В соответствии с требованиями п. 13.2. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» проводится осмотр воспитанников дошкольной образовательной организации на педикулез и чесотку еженедельно (журнал представлен).

В соответствии с требованиями п.11.2.3. и п.12.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» проведено обследование детей ДОУ на кишечные протозоозы и гельминтозы. Случаев выявления кишечных протозоозов и гельминтозов не зарегистрировано.

В соответствии с требованиями п.5.1 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» учащимся проводится ежегодная туберкулинодиагностика.

Профилактические прививки воспитанникам дошкольной образовательной организации проводятся в ФАП ГБУЗ СО «Шигонская ЦРБ». В соответствии с требованиями п.5.8 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» годовой план профилактических прививок на 2019 год представлен. Ежемесячный персонализированный план прививок сформирован. Данные выполненной прививки вносятся в медицинские карты ребенка для образовательных учреждений (ф-026/У). Анализ выполнения и причин невыполнения плана проф. прививок проводится в соответствии с требованиями п. 5.9 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»

Среди детей, посещающих дошкольную образовательную организацию, не привитых против полиомиелита детей нет.

Регистрация и учёт инфекционных (паразитарных) заболеваний ведется в журнале установленной формы в соответствии с требованиями п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

В школе работают 15 сотрудников. Представлены медицинские книжки сотрудников (в количестве 15 штук), медицинское обследование проведено согласно установленному порядку.

В ходе проверки проведена беседа о профилактике заболеваемости ОРВИ и гриппом среди сотрудников учреждения и обучающихся.

В ходе мероприятий по контролю по государственному заказу аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Сызрани» проведены следующие лабораторно-инструментальные исследования:

1. Готовая продукция на санитарно-химические и микробиологические исследования;
2. замеры ЭМИ
3. Замеры освещенности;
4. Смывы на паразитологию.

Согласно выполненным инструментальным измерениям:

- уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации в разновозрастной группе № 3 СП ГБОУ ООШ с. Малячкино в пределах допустимых значений, что соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- пробы воздуха на территории школы у входа в здание и пробы воздуха закрытых помещений в кабинете начальных классов № 3 соответствуют требованиям к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации в кабинете начальных классов № 1 ГБОУ СОШ с. Малячкино ниже допустимых значений, что **не соответствует** гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

- в компьютерном классе в т. №№ 1,2,3,4,5 (рабочие столы) напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц, 2-400 кГц и плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц-2кГц, 2-400 кГц в пределах допустимых значений, что соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»;

- в представленном образце готовой продукции «щи из свежей капусты с картофелем» фактическая калорийность составляет 90,7 ккал. (меньше на 42,2%), массовая доля жира – 3,78 гр. (меньше на 64,3%), что **не соответствует** требованиям главы № 1 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» № 4237-86., главы XV пп. 15.1., 15.3, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», термическая обработка представленного образца «бефстроганов из отварного мяса» достаточная, технология приготовления блюда соблюдена;

- представленный образец блюда «бефстроганов из отварного мяса» по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- в представленных образцах смывов яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Здание школы, расположенное по адресу: с. Малячкино, ул. Школьная, 1,

- В нарушение требований п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не произведена своевременная замена перегоревших ламп в кабинете математике и кабинете информатики.

- В нарушение требований п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах 2 класса, спорт зале нарушена целостность остекления окон, замена разбитых стекол не произведена немедленно.

- Уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации в кабинете начальных классов № 1 ниже допустимых значений, что не соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

- В нарушение требований п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» не представлены документы о проведении ежегодного (перед началом учебного года) технического контроля о соответствии оборудования пищеблока паспортным характеристикам, отсутствует акт проверки работы системы вентиляции на пищеблоке.

- В нарушение требований п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» не соблюдается режим мытья столовой посуды (отсутствует термометр с градацией не менее 60° для измерения температуры воды в моечных ваннах).

- В нарушение требований п.4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в работе используются разделочные доски с трещинами и механическими повреждениями.

- В нарушение требований п.6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» примерное меню не согласовано с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

- В нарушение требований п.6.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» примерное меню не дифференцировано по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет).

- В нарушение требований п.6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» для обучающихся не организовано двухразовое горячее питание.

- В нарушение требований п.6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» в примерном меню не приводится ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептов.

Структурное подразделение «детский сад», расположенное по адресу: м.р. Шигонский, с. Малячкино, ул. Бумажная фабрика, 12.

- В нарушение требований п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в групповой (игровой) разновозрастной группы № 2 на 1 ребенка приходится 1,8 м² (площадь групповой (игровой) 49 м², детей по списку - 26) при норме не менее 2,0 м² на 1 ребенка.

- В нарушении требований п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в раздевальной разновозрастной группы № 2 количество индивидуальных шкафчиков для верхней одежды и обуви не соответствует списочному составу детей (25 шкафчика для 26 детей по списку).

- В нарушении требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» нарушена целостность гигиенического покрытия стен и потолка на лестничном переходе (следы протечек).

- Горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, раздаточная, моечная кухонной посуды объединены в одном производственном помещении, что при работе технологического оборудования не исключает возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что является нарушением требованиям п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- В нарушение требований п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций» в примерном 10-ти дневном меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей необходимых продуктов: в 8 день - отсутствует мясо (рыба); в 2,4 день – отсутствует кисломолочный напиток.

- В нарушение требований п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» во 2,6 день на завтрак не включен бутерброд; в 4 день на обед не включена закуска (салат или порционно овощи и т.д.).

- В нарушение требований п. 14.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 10 дневном меню в период после 1 марта допускаются блюда, содержащие овощи (капуста, репчатый лук, корнеплоды и т.д.) урожая прошлого года без термической обработки: в 1,7,9 день – салат и свежей капусты.

- В представленном образце готовой продукции «щи из свежей капусты с картофелем» фактическая калорийность составляет 90,7 ккал. (меньше на 42,2%), массовая доля жира – 3,78 гр. (меньше на 64,3%), что не соответствует требованиям главы № 1 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» № 4237-86., главы XV пп. 15.1., 15.3, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- В нарушении требований п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» хранение продуктов осуществляется без сопровождающих документов, удостоверяющих их качество и безопасность: мясо без маркировочного ярлыка.

Ответственными за выявленные нарушения являются:

- юридическое лицо ГБОУ СОШ с. Малячкино,
- директор Болбас Наталья Васильевна,
- и.о. руководителя Маркина Нина Николаевна.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **14.05.2019г.**


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): -----


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- протоколы об административном правонарушении №№№ 17-05/428, 17-05/429, 17-05/430, 17-05/431, 17-05/432, 17-05/433 от 14.05.2019 г;
- предписания от 14.05.2019г. №№ 17-05/175, 17-05/176; .
- экспертные заключения №№ 1087, 1088, 1090, 1091, 1092, 1089, 1108, 1107, 1110, 1112 от 13.05.2019г;
- санитарно-эпидемиологическая экспертиза ЛДП от 30.04.19г № 981;
- фотоматериалы (съемка осуществлена телефоном SONY Xperia).

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



(Фомина М.Е.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор ГБОУ СОШ с. Малячкино Болбас Наталья Васильевна

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 14 ” мая 2019 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)